



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5146AU0039**

Registriernummer  
registration number

|   |   |
|---|---|
| <b>Anwendungsbereich</b><br><i>field of application</i> | Produkte der Gasversorgung<br><i>products of gas supply</i>   |
| <b>Zertifikatinhaber</b><br><i>owner of certificate</i> | LOXEAL s.r.l.<br>Via Marconato, 2, I-20031 Cesano Maderno (MI)  |
| <b>Vertreiber</b><br><i>distributor</i>                 | LOXEAL s.r.l.<br>Via Marconato, 2, I-20031 Cesano Maderno (MI)  |
| <b>Produktart</b><br><i>product category</i>            | Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten (5146) |
| <b>Produktbezeichnung</b><br><i>product description</i> | Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen, nicht zulässig für die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008    |
| <b>Modell</b><br><i>model</i>                           | LOXEAL 58-11  |
| <b>Prüfberichte</b><br><i>test reports</i>              | Baumusterprüfung: 14/086/5146/2 vom 18.09.2014 (EBI)  |
| <b>Prüfgrundlagen</b><br><i>test basis</i>              | DIN EN 751-1 (01.05.1997)   |

70-01-04-DE

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

28.02.2019 / 14-0147-GNV

18.11.2014 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

| <b>Typ</b><br><i>type</i> | <b>Technische Daten</b><br><i>technical data</i> | <b>Bemerkungen</b><br><i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| LOXEAL 58-11              | Klasse: H  | für Nennweiten > DN 10 bis DN 50     |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks*

geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden  
nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008